

**DUREE DE FONCTIONNEMENT DU MOIS**

*(cf. Article 1.10 Définitions, de la délibération n°702-2008/BAPS du 19 septembre 2008)*

**Données Générales**

Consommation du mois	Litres	<b>2 710</b>
Energie	MWh th	<b>27</b>
P Centrale	MWh th	<b>26,58</b>
Durée de fonctionnement	h	<b>1,0</b>

**RECAPITULATIF ANNUEL 2023**

Janvier	98,0h
Février	2,0h
Mars	6,0h
Avril	20,0h
Mai	,4h
Juin	1h
Juillet	
Août	
Septembre	
Octobre	
Novembre	
Décembre	
<b>Cumul :</b>	<b>127,4 h</b>

**Données par groupe électrogène**

Groupe	Heures de Marche	Energie produite
GE 01	0:13	245 kWh
GE 02	0:12	220 kWh
GE 03	0:14	230 kWh
GE 04	0:14	233 kWh
GE 05	0:12	225 kWh
GE 06	0:14	240 kWh
GE 07	0:14	253 kWh
GE 08	0:13	226 kWh
GE 09	0:13	308 kWh
GE 10	0:12	321 kWh

**MAINTENANCE PREVENTIVE**

Equipement	Nature de la prestation	Prestataire	Date
G8	Visite 250H	AE	juin-23

**MAINTENANCE CORRECTIVE**

Equipement	Nature de la prestation	Prestataire	Date
G1,G2,G5,G7,G8	Travaux de reprise de l'étanchéité sur la sortie échappement	Calorical	juin-23

**OBSERVATIONS**

Faits	Date
Essais des GEs les 23 et 27 juin	juin-23

